

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«19» мая 2023 г.

учётный №22230061000205962535



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Юрина, 221, E-mail: 11tond@22.mchs.gov.ru, телефон 40-20-79

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 22230061000205962535

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка «Детский сад №209 «Росток», (ОГРН 1022201392476, ИНН 2223032828)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Кнutowой Юлией Дмитриевной проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Монтажников, 7 в период: с 10 ч 00 мин «19» мая 2023 г. по 11 ч 00 мин «19» мая 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий Андрейчикова Светлана Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1	Не проводится огнезащитная обработка занавеса в актовом зале	п. 95 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479)	02.05.2024	
2	Для покрытия пола в музыкальном зале используется ковер выполненный из горючих материалов (материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2,Д2,Т2, РП1)	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 29, СП 4.13130.2013 п. 5.4.12	02.05.2024	
3	Руководитель организации не обеспечил наличие устройств для самозакрывания на дверях эвакуационных выходов (группы № 1 и №13)	п. 14, Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	02.05.2024	
4	Не все двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, имеют устройства для самозакрывания (двери , ведущие на лестничную клетку из групп № : 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12)	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.18 СНиП 21-01-97*; п. 14, п.п. «г» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479)	02.05.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 02 мая 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад №209 «Росток»

Андрейчикова Светлана Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Инспектор ОНД и ПР по Ленинскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

лейтенант внутренней службы Кнутова Ю.Д.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

